

## VALAISINLUETTELO

## VARPAISJÄRVEN PALVELUKESKUS

Muutos / peruskorjaus

Vanhainkoodintie 10

73200 VARPAISJÄRVI

AH-TALOTEKNIikka  
SÄHKÖ- JA TIETOÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Proj.no: AH3429

Laadittu pvm: 15.3.12

Piiir.no: 3401

Muutos pvm:

Suunn: IKO

Tarkk/hyv:

LAMPPIYHENNYKSET	KANTA	ASENNUSTAPAMERKINNÄT	HAIKAISYSUOJAMERKINNÄT	LITÄNTÄLÄITEMERKINNÄT			
QT47	=halogeenilamppu	K	=kato	R	=rengearitit	D	=konventionaalinen
PAR 20	=halogeenikohdelamppu	S	=seinä	RR	=ruuturitit	HF	=ei-säädettävä
PAR	=puristelasikohdelamppu	V	=valjeri	NR	=nelikritit	FD	=tynsiorilla säädettävä
QT-DE	=halogeenilamppu	U	=uppo	AK	=akryyli		
QT12	=halogeenilamppu	RK	=ripustuskiisko	OL	=opaalilasi	HFC	=ohjattava elektroninen
QR-CB 51	=halogeenikohdelamppu	KK	=koskelinkisko	PM	=prismanuovi		
A	=akiohetkylamppu	RP	=ripustusputki	OM	=opaalimuovi	PC-A	=digitaalinen himmennettävä
T	=loislamppu	KL	=kalustossa	PK	=polykarbonaatti		
T-R	=engasloislamppu	VR	=valjeriipustus	BR	=runusta batteili		
TC-E	=pienloislamppu	EK	=erikoiskitinnittimin	LA	=polkikliamelliritit	HEIJASTINMERKINNÄT	
TC-L	=kompaktioislamppu	KR	=ketjuipustus	TR	=alumiini (taittoritit)	HM	=maalattu heijasin
TC-D	=kompaktioislamppu	P	=pylväsasennus	KA	=kasettiritit, alumiini	HE	=elokoitu heijasin
TC-DE	=kompaktioislamppu			LU	=matalaluminanssiritit	/ASY	=epäsymmetrinen
TC	=pienloislamppu			L	=lasi		
TC-T	=kompaktioislamppu						
TC-TE	=kompaktioislamppu						
TC-DD	=kompaktioislamppu						
TC-DSE	=kompaktioislamppu (4-sauvainen)						
TC-TSE	=kompaktioislamppu (6-sauvainen)						
HME-SB	=sekavalolamppu						
HME	=elohopeahdyrylampu						
HMR	=elohopeahdyrykohdelamppu						
HIE	=monimetallilamppu						
HIT-DE	=monimetallilamppu (ellipsi)						
HIT	=monimetallilamppu						
HIR	=monimetallikohdelamppu (putkimainen)						
HSE-1	=suurpainenahturilamppu						
HST100	=suurpainenahturilamppu (putkimainen)						

## HUOMAUTUKSET:

Lamppujen vaatimukset:

1)	Dynaaminen valaistusjärjestelmä. Valaisimien lisäksi 1 kpl virralähde, 1 kpl LON-väyläohjain.
2)	+ koristeasi ZBS291 SG-FRC-CLP 3 kpl DA-ohjainia, 3 kpl IR-vastaanoittimia, 3 kpl IR-kauko-ohjainia sekä tarvittavat valikaapelit.
3)	Piivus n. 2100 mm, yleisvalo 35 W, luku-/tutkimusvalo 36 W himmennettävä, yövalo 5 W ohj. polttaksojeesta
5)	piistorasioita 5 kpl, 1 kpl RJ45, liitin polttaksojeelle (Mitrael), tila nappi-kaasulle
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	